

Объект : Нестационарный торговый объект - павильон

Местоположение РФ, СК, ГГО, г.Гагарина, напротив нежилого здания по ул.Гагарина,238

Нестационарный торговый объект - павильон , площадью 25,00 м2, разм. 5,00м x 5,00м расположен по ул.Гагарина, в 31,00 м от створа главного фасада и в 1,30 м от створа бокового фасада нежилого здания по ул.Гагарина ,238.

Цветовое решение фасада:

Фасад выполнить из линейарных панелей.

Основной цвет- серый RAL 7004,

Козырек - синий RAL5005



Нестационарный торговый объект - павильон

1. Установка павильона осуществляется на выровненное основание (бетонное; асфальтовое либо бетонные плиты)
2. **Возведение конструкции осуществляется без фундамента.**
Каркас павильона выполнить из металлопрофиля. Оптимальнее из профильной трубы сечением не менее 60 x 60 мм. Стойки монтировать на основание из соразмерного профиля, который расположить по всему периметру нестационарного объекта. Расстояние между стойками не более 2,00 м (для сохранения конструктивной прочности всего сооружения). Металлоконструкции павильона окрасить огнезащитным составом - эмалью ПФ-133 за 2 раза.
3. В соответствии с п.2.1. НПБ 103-95 – «Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.
4. В соответствии с п.1.6 НПБ 103-95 торговый павильон следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).
5. В соответствии с п.1.7 НПБ 103-95 павильон должен быть оборудован двумя огнетушителями.
6. Согласно ч. 2 п.1 ст. 6 № 123-ФЗ проектная документация должна полностью соответствовать техническим требованиям **нормативных документов** по пожарной безопасности. В соответствии с п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ к **нормативным документам** по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, **своды правил**, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований федерального закона № 123-ФЗ.

Согласно **СП 4.13130.2013 (Изменения №1)** п.4.3 Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13, (8,00 м). Расстояние до ближайшего здания – 20,00 м.

Ген.директор ООО «АПБ» Головина Т.М

